

Акт № 2024-СВФ_ДЭУ-6799
периодической проверки узла (прибора) учета тепловой энергии,
теплоносителя (горячей воды)



Дата оформления: 15 . 10 . 2024 г.

Потребитель

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМАНДА ЖКХ"
Юр. адрес: 620016, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Амундсена, д. 107, помещ. 61
Договор: ТЭ1812-39201-ТС/ОДН

Объект

Наименование: МКД УК , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМАНДА ЖКХ", Екатеринбург г, , Амундсена ул, 141 (Теплоустановка: БГВС Амундсена 141 ОДН)
Адрес: 620016, Свердловская обл, Екатеринбург г, Амундсена ул, дом № 141

Комиссией в составе:
Представитель теплоснабжающей организации:
ведущий инженер, Буйкевич В.И.
(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

Представитель потребителя:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМАНДА ЖКХ", Варкопуло В.И.
(указать должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

Произведен периодическая проверка технический осмотр УУТЭ, проверена комплектность необходимой технической документации, действующие сроки поверки, в результате чего установлено:
произведена проверка соответствия узла учета тепловой энергии потребителя требованиям нормативных правовых актов и проектной документации.

Представленная техническая документация Соответствует требованиям п. 64 ПКУ.
Узел учета смонтирован В соответствии с проектом на организацию узла учета
Узел учета Соответствует техническим условиям на установку прибора
Наличие устройства передачи данных Да

Тепловые нагрузки узла учета			В отопительный период:			В межотопительный период:		
Отопление	0.62	Гкал/ч;	ГВС	0.117	Гкал/ч;	Отопление	0.117	Гкал/ч;
ГВС	0.117	Гкал/ч;	Вентиляция		Гкал/ч;	ГВС		Гкал/ч;
Вентиляция		Гкал/ч;						

Характеристика системы теплопотребления и ГВС

Отопление: Зависимая
ГВС: Закрытая
2х тр ввод, зависимая, закрытая. ГВС ч/з бойлер
На основании произведенной проверки соответствия узла учета тепловой энергии потребителя требованиям нормативных правовых актов и проектной документации установлено:
Узел учета **СООТВЕТСТВУЕТ** пунктам 62-67 правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя(ПП РФ от 18.11.2013 №1034)

Узел учета **Допускается** в эксплуатацию для расчётов за энергоресурсы с 15.10.2024 по 07.08.2025 с учётом следующего:
Система АИИС работает, показания передаются.
Проверено оборудование и установленные пломбы:

Тип прибора	Модель прибора	Модификация	Заводской номер	Параметр	Показание на момент допуска	ед.изм.	Дата поверки	Дата следующей поверки	Пломба РСО		
									№	Место установки	Дата установки
ТВ*	Тэкон-19		0069	Qотоп	82	Гкал	27.07.2023	27.07.2026	0753504	Отопление, Монтажный шкаф	21.12.2021
ППР*	Метран-300 ПР	80	3308		-		14.09.2023	14.09.2027	0753501/00405514/2391180	Подающий трубопровод	21.12.2021, 16.01.2023, 15.10.2024
ППР*	Метран-300 ПР	80	2206		-		26.07.2023	26.07.2027	0753503/00405515/2391181	Обратный трубопровод	21.12.2021, 16.01.2023, 15.10.2024
ТП*	КТСП-Н		6481г		-		27.07.2023	27.07.2027	92608706	Подающий трубопровод	15.10.2024
ТП*	КТСП-Н		6481х		-		27.07.2023	27.07.2027	05855933/04864880/94381731	Обратный трубопровод	21.12.2021, 16.01.2023, 15.10.2024
ДИД*	Метран-55 ДИ		1384218		-		08.08.2022	07.08.2025	0,47/0483666/2391182	Подающий трубопровод	21.12.2021, 14.09.2022, 15.10.2024
ДИД*	Метран-55 ДИ		146775		-		11.08.2022	11.08.2026	0753504/0483665/2391183	Обратный трубопровод	21.12.2021, 14.09.2022, 15.10.2024
Тхвс*				Тхвс	5	град	27.07.2023	27.07.2026	0753504		21.12.2021

ТВ*-тепловычислитель; ППР*-первичный преобразователь расходомера; ТП*-термопреобразователь; ДИД*-датчик избыточного давления; Траб*- время работы; Т хвс*- температура холодного источника; ИПУ-Индивидуальный прибор учета-счетчик крыльчатый.

Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В отопительный период	$Q=(M1 * (h1 - h2) + (M1-M2) * (h2 - h_{хвс}))/1000$
В межотопительный период	

Потребители, подключенные до УУТЭ объекта исследования:
Отсутствуют (не подключены)

Подписи:

Сотрудник	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Буйкевич В.И.	ведущий инженер, Акционерное общество "Энергосбыт Плюс"	Теплоснабжающая организация		15.10.2024
Варкопуло В.И.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМАНДА ЖКХ"	Потребитель		15.10.2024