

Отчет о теплотреблении за период с 23.10.2024 года по 22.11.2024 года

Система отопления зависимая, закрытая. ГВС-отдельный трубопровод.

Название потребителя: ООО "Команда ЖКХ" Договор № 0

Расчетная формула УКУТ: $Q_{от.} = (G_{под.от} \cdot (H_{под.от} - H_{обр.от}) + (G_{под.от} - G_{обр.от})) \cdot (G_{обр.от} - H_{х.и.}) / 1000$

t_{хи}: 5 °C t график: 105/70 °C

Нагрузка по узлу учета: отопление 0,62 Гкал/ч

Адрес: Serial

Амундсена 141 0069 Тепловычислитель: Тэкон-19

Дата	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		Давление		Тепло прямое	Тепло обратное	Тепло отопл.	Время
	T (град)	G (тн)	T (град)	G (тн)	Подача	Обратка				
23.10.2024	64,03	572,19	54,72	587,17	0,55	0,46	32,839	28,220	4,619	24,0
24.10.2024	64,52	577,91	55,02	592,76	0,52	0,43	33,445	28,667	4,778	24,0
25.10.2024	64,81	558,26	55,12	573,14	0,48	0,40	32,464	27,759	4,704	24,0
26.10.2024	64,81	559,17	54,93	574,05	0,50	0,41	32,520	27,700	4,819	24,0
27.10.2024	64,72	563,65	54,45	578,22	0,49	0,40	32,727	27,618	5,108	24,0
28.10.2024	64,30	560,96	54,53	575,47	0,51	0,42	32,340	27,539	4,800	24,0
29.10.2024	64,45	569,78	54,49	584,90	0,52	0,43	32,938	27,971	4,967	24,0
30.10.2024	64,09	571,51	54,21	584,40	0,54	0,45	32,834	27,791	5,042	24,0
31.10.2024	64,10	581,50	54,35	592,79	0,54	0,45	33,416	28,274	5,142	24,0
01.11.2024	63,69	573,77	53,79	584,89	0,52	0,43	32,738	27,573	5,165	24,0
02.11.2024	64,00	577,37	53,93	588,52	0,54	0,45	33,118	27,817	5,301	24,0
03.11.2024	63,79	560,02	53,65	570,73	0,51	0,42	32,032	26,842	5,190	24,0
04.11.2024	64,78	560,59	53,74	571,28	0,52	0,44	32,590	26,890	5,700	24,0
05.11.2024	64,77	550,71	53,78	561,23	0,50	0,41	32,006	26,437	5,568	24,0
06.11.2024	64,76	535,26	53,62	545,51	0,49	0,41	31,103	25,609	5,493	24,0
07.11.2024	64,73	509,85	52,72	519,55	0,49	0,42	29,611	23,926	5,685	24,0
08.11.2024	64,71	529,37	53,10	539,41	0,50	0,42	30,735	25,038	5,696	24,0
09.11.2024	64,63	561,44	53,43	572,12	0,52	0,44	32,557	26,750	5,806	24,0
10.11.2024	64,51	558,70	53,06	569,32	0,52	0,44	32,327	26,418	5,909	24,0
11.11.2024	64,74	516,81	52,42	526,43	0,48	0,41	30,019	24,081	5,938	24,0
12.11.2024	64,72	515,34	52,47	524,97	0,48	0,41	29,925	24,035	5,889	24,0
13.11.2024	62,94	508,21	50,96	517,74	0,46	0,39	28,716	23,026	5,690	24,0
14.11.2024	64,83	508,87	52,23	518,46	0,48	0,40	29,601	23,616	5,984	24,0
15.11.2024	64,77	520,46	52,33	530,17	0,51	0,44	30,247	24,208	6,038	24,0
16.11.2024	64,76	522,47	52,53	532,23	0,51	0,43	30,361	24,405	5,955	24,0
17.11.2024	64,15	474,26	50,21	483,14	0,48	0,41	27,427	21,866	5,560	24,0
18.11.2024	64,82	525,80	52,63	535,89	0,51	0,44	30,585	24,627	5,957	24,0
19.11.2024	64,74	526,39	52,49	536,55	0,52	0,45	30,579	24,586	5,992	24,0
20.11.2024	64,80	526,86	52,57	536,96	0,51	0,44	30,637	24,649	5,988	24,0
21.11.2024	64,76	521,23	52,29	531,23	0,50	0,43	30,286	24,231	6,054	24,0
22.11.2024	64,64	508,94	51,85	518,71	0,50	0,43	29,519	23,439	6,079	24,0
Итого:	64,5	16807,66	53,3	17158	0,51	0,43	972,24	801,61	170,61	743,96

Представитель абонента Мосунов И.Д.

Представитель РСО _____

К расчету: Q_{отопл.} = 170,61 Гкал

Примечание: